

LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES SL

C.I.F.: B09334517

Pol. Ind. Las Merindades - 09550 Villarcayo (BURGOS)- Tfno.: 947 130 44

DATOS DEL REMITENTE

REMITENTE:	Ayuntamiento Espinosa de los Monteros	Nº EXPEDIENTE:	200686		
DOMICILIO:	Plaza Sancho García, 1	PROVINCIA:	Burgos	ACTIVIDAD:	Gestión Municipal
LOCALIDAD:	Espinosa de los Monteros_09560	CIF:	P0912700B	TFNO:	947120001

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA RECOGIDA:	08/06/2020	LUGAR TOMA MUESTRAS:	Digestor 2 EDAR
HORA RECOGIDA:	12:30:00	UTILIZACION:	Pública
TIPO DE MUESTRA:	Agua residual	TIPO DE ENVASE:	Estéril
PROCEDENCIA:	EDAR Espinosa de los Monteros	TIPO DE ANALISIS:	Agua residual
OBSERVACIONES:	Muestra recogida por LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L.		

PARAMETROS

pH (Unid. pH):		N-NH3 (mg/l):	
Temperatura (°C):	15,2	N-NO2 (mg/l):	
Conductividad (micS/cm):		N-NO3 (mg/l):	
DBO5 (mg/l):		P-TOTAL (mg/l):	
DQO (mg/l):		Materia Seca(%):	
Turbidez (UNF):		Sequedad(%):	
SST (mg/l):		V30 (mg/l):	150
SSV (mg/l):		Oxigeno Disuelto (mg/l):	2
N-TOTAL (mg/l):			
NT-KJELDAHL (mg/l N):			

CONCLUSIÓN

NOTA: Los resultados obtenidos corresponden única y exclusivamente a la muestra analizada.
Métodos de análisis según PNTs de LASTRA basados en métodos normalizados.

VILLARCAYO A: martes, 23 de junio de 2020

FIRMADO: Roberto Vivanco Guinea

LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES SL

C.I.F.: B09334517

Pol. Ind. Las Merindades - 09550 Villarcayo (BURGOS)- Tfno.: 947 130 44

DATOS DEL REMITENTE

REMITE:	Ayuntamiento Espinosa de los Monteros	Nº EXPEDIENTE:	200685		
DOMICILIO:	Plaza Sancho García, 1	PROVINCIA:	Burgos	ACTIVIDAD:	Gestión Municipal
LOCALIDAD:	Espinosa de los Monteros_09560	CIF:	P0912700B	TFNO:	947120001

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA RECOGIDA:	08/06/2020	LUGAR TOMA MUESTRAS:	Salida EDAR
HORA RECOGIDA:	12:30:00	UTILIZACION:	Pública
TIPO DE MUESTRA:	Agua residual	TIPO DE ENVASE:	Estéril
PROCEDENCIA:	EDAR Espinosa de los Monteros	TIPO DE ANALISIS:	Agua residual
OBSERVACIONES:	Muestra recogida por LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L.		

PARAMETROS

pH (Unid. pH):	6,78	N-NH3 (mg/l):	0,5
Temperatura (°C):	14,7	N-NO2 (mg/l):	0,11
Conductividad (micS/cm):	412	N-NO3 (mg/l):	5,6
DBO5 (mg/l):	3,2	P-TOTAL (mg/l):	
DQO (mg/l):	0	Materia Seca(%):	
Turbidez (UNF):	3,4	Sequedad(%):	
SST (mg/l):	0	V30 (mg/l):	
SSV (mg/l):		Oxigeno Disuelto (mg/l):	1,9
N-TOTAL (mg/l):			
NT-KJELDAHL (mg/l N):			

CONCLUSIÓN

NOTA: Los resultados obtenidos corresponden única y exclusivamente a la muestra analizada.
Métodos de análisis según PNTs de LASTRA basados en métodos normalizados.

VILLARCAYO A: martes, 23 de junio de 2020

FIRMADO: Roberto Vivanco Guinea

LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES SL

C.I.F.: B09334517

Pol. Ind. Las Merindades - 09550 Villarcayo (BURGOS)- Tfno.: 947 130 44

DATOS DEL REMITENTE

REMITENTE:	Ayuntamiento Espinosa de los Monteros	Nº EXPEDIENTE:	200684		
DOMICILIO:	Plaza Sancho García, 1	PROVINCIA:	Burgos	ACTIVIDAD:	Gestión Municipal
LOCALIDAD:	Espinosa de los Monteros_09560	CIF:	P0912700B	TFNO:	947120001

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA RECOGIDA:	08/06/2020	LUGAR TOMA MUESTRAS:	Entrada EDAR
HORA RECOGIDA:	12:30:00	UTILIZACION:	Pública
TIPO DE MUESTRA:	Agua residual	TIPO DE ENVASE:	Estéril
PROCEDENCIA:	EDAR Espinosa de los Monteros	TIPO DE ANALISIS:	Agua residual
OBSERVACIONES:	Muestra recogida por LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L.		

PARAMETROS

pH (Unid. pH):	7,31	N-NH3 (mg/l):	3,6
Temperatura (°C):	14	N-NO2 (mg/l):	0,11
Conductividad (micS/cm):	664	N-NO3 (mg/l):	8,2
DBO5 (mg/l):	10,4	P-TOTAL (mg/l):	
DQO (mg/l):	35	Materia Seca(%):	
Turbidez (UNF):	15	Sequedad(%):	
SST (mg/l):	10	V30 (mg/l):	
SSV (mg/l):		Oxigeno Disuelto (mg/l):	2,1
N-TOTAL (mg/l):			
NT-KJELDAHL (mg/l N):			

CONCLUSIÓN

NOTA: Los resultados obtenidos corresponden única y exclusivamente a la muestra analizada.
Métodos de análisis según PNTs de LASTRA basados en métodos normalizados.

VILLARCAYO A: martes, 23 de junio de 2020

FIRMADO: Roberto Vivanco Guinea

