

LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L

C.I.F.: B09334517

Pól. Ind. Las Merindades - 09550 Villarcayo (BURGOS)- Tfno.: 947 130 440

DATOS DEL REMITENTE

REMITENTE:	Ayuntamiento Espinosa de los Monteros	Nº EXPEDIENTE:	201634
DOMICILIO:	Plaza Sancho García, 1	PROVINCIA:	Burgos
LOCALIDAD:	Espinosa de los Monteros_0956	CIF:	P0912700B
		ACTIVIDAD:	Gestión Municipal
		TFNO:	947120002

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA RECOGIDA:	06/11/2020	LUGAR TOMA MUESTRA:	Red
HORA RECOGIDA:	12:30:00	UTILIZACION:	Pública
TIPO DE MUESTRA:	Agua de consumo	TIPO DE ENVASE:	Estéril
PROCEDENCIA:	Espinosa de los Monteros	TIPO DE ANALISIS:	Cierre incidencia
OBSERVACIONES:	Muestra recogida por LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES		

PARAMETROS ORGANOLEPTICOS	RESULTADO	RD 140/2003 AGUAS CONSUMO	COMPONENTES NO DESEABLES	RESULTADO	RD 140/2003 AGUAS CONSUMO
COLOR (mgr/l Pt-Co)	<input type="text"/>	15	NITRATOS (mg/l NO3):	<input type="text"/>	50
TURBIDEZ (UNF):	<input type="text"/>	1-5	NITRITOS (mg/l NO2):	<input type="text"/>	0.5
OLOR (IDL):	<input type="text"/>	3	AMONIO (mg/l NH4):	<input type="text"/>	0.5
SABOR (IDL):	<input type="text"/>	3			
PARAMETROS QUIMICOS			PARAMETROS BACTERIOLOGICOS		
TEMPERATURA (°C):	<input type="text"/>		RECUENTO DE COLONIAS A 22° (UFC/1 ml):	<input type="text"/>	100
pH (unid pH):	<input type="text"/>	6.5-9.5	COLIF. TOT (UFC/100 ml):	<input type="text"/>	0
CONDUC. (microS/cm):	<input type="text"/>	2500	ESCHER. COLI (UFC/100 ml):	<input type="text"/>	0
METALES			CLOSTR. PER. (UFC/100 ml):	<input type="text"/>	0
HIERRO (mg/l):	<input type="text"/>	0,2	ESTREPT FEC (UFC/100 ml):	<input type="text"/>	0
ALUMINIO (mg/l):	<input type="text"/>	0,2	LEGIONELLA (UFC/1000 ml):	<input type="text"/>	<100
PLOMO(mg/l):	<input type="text"/>	0,01			
COBRE (mg/l):	<input type="text"/>	2,0			

AGENTE DESINFECTANTE	RESULTADO	RD 140/2003 AGUAS CONSUMO
COLORO LIBRE RESIDUAL (mg/l):	<input type="text" value="0,9"/>	1

CONCLUSION:	Agua apta
Todos los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites establecidos por la legislación vigente para aguas potables de consumo público.(RD 140/2003)	

VILLARCAYO A: lunes, 09 de noviembre de 2020 **Firmado por** Roberto Vivanco Guinea

Métodos de análisis según PNTs de LASTRA basados en métodos normalizados. Los resultados obtenidos corresponden única y exclusivamente a la muestra analizada. Las conclusiones de este análisis tienen en cuenta únicamente los parámetros analizados. LD- Límite detectable.