

LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES SL

C.I.F.: B09334517

Pol. Ind. Las Merindades - 09550 Villarcayo (BURGOS)- Tfno.: 947 130 44

DATOS DEL REMITENTE

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| REMITE: | Ayuntamiento Espinosa de los Monteros | Nº EXPEDIENTE: | 201849 | | |
| DOMICILIO: | Plaza Sancho García, 1 | PROVINCIA: | Burgos | ACTIVIDAD: | Gestión Municipal |
| LOCALIDAD: | Espinosa de los Monteros_09560 | CIF: | P0912700B | TFNO: | 947120001 |

DATOS DE LA MUESTRA

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| FECHA RECOGIDA: | 05/11/2020 | LUGAR TOMA MUESTRAS: | Salida EDAR |
| HORA RECOGIDA: | 12:30:00 | UTILIZACION: | Pública |
| TIPO DE MUESTRA: | Agua residual | TIPO DE ENVASE: | Estéril |
| PROCEDENCIA: | EDAR Espinosa de los Monteros | TIPO DE ANALISIS: | Agua residual |
| OBSERVACIONES: | Muestra recogida por LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L | | |

PARAMETROS

| | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|-----|
| pH (Unid. pH): | 7 | N-NH3 (mg/l): | 1 |
| Temperatura (°C): | 12,9 | N-NO2 (mg/l): | 0,2 |
| Conductividad (micS/cm): | 200 | N-NO3 (mg/l): | 6,7 |
| DBO5 (mg/l): | 17 | P-TOTAL (mg/l): | 1 |
| DQO (mg/l): | 48 | Materia Seca(%): | |
| Tubidez (UNF): | 15 | Sequedad(%): | |
| SST (mg/l): | 10 | V30 (mg/l): | |
| SSV (mg/l): | | Oxigeno Disuelto (mg/l): | 1,5 |
| N-TOTAL (mg/l): | | | |
| NT-KJELDAHL (mg/l N): | | | |

CONCLUSIÓN

NOTA: Los resultados obtenidos corresponden única y exclusivamente a la muestra analizada.
Métodos de análisis según PNTs de LASTRA basados en métodos normalizados.

VILLARCAYO A: lunes, 23 de noviembre de 2020

FIRMADO: Roberto Vivanco Guinea

LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES SL

C.I.F.: B09334517

Pol. Ind. Las Merindades - 09550 Villarcayo (BURGOS)- Tfno.: 947 130 44

DATOS DEL REMITENTE

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|
| REMITE: | <input type="text" value="Ayuntamiento Espinosa de los Monteros"/> | Nº EXPEDIENTE: | <input type="text" value="201850"/> | | |
| DOMICILIO: | <input type="text" value="Plaza Sancho García, 1"/> | PROVINCIA: | <input type="text" value="Burgos"/> | ACTIVIDAD: | <input type="text" value="Gestión Municipal"/> |
| LOCALIDAD: | <input type="text" value="Espinosa de los Monteros_09560"/> | CIF: | <input type="text" value="P0912700B"/> | TFNO: | <input type="text" value="947120001"/> |

DATOS DE LA MUESTRA

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| FECHA RECOGIDA: | <input type="text" value="05/11/2020"/> | LUGAR TOMA MUESTRAS: | <input type="text" value="Digestor 2 EDAR"/> |
| HORA RECOGIDA: | <input type="text" value="12:30:00"/> | UTILIZACION: | <input type="text" value="Pública"/> |
| TIPO DE MUESTRA: | <input type="text" value="Agua residual"/> | TIPO DE ENVASE: | <input type="text" value="Estéril"/> |
| PROCEDENCIA: | <input type="text" value="EDAR Espinosa de los Monteros"/> | TIPO DE ANALISIS: | <input type="text" value="Agua residual"/> |
| OBSERVACIONES: | <input type="text" value="Muestra recogida por LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L"/> | | |

PARAMETROS

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| pH (Unid. pH): | <input type="text"/> | N-NH3 (mg/l): | <input type="text"/> |
| Temperatura (°C): | <input type="text" value="13"/> | N-NO2 (mg/l): | <input type="text"/> |
| Conductividad (micS/cm): | <input type="text"/> | N-NO3 (mg/l): | <input type="text"/> |
| DBO5 (mg/l): | <input type="text"/> | P-TOTAL (mg/l): | <input type="text"/> |
| DQO (mg/l): | <input type="text"/> | Materia Seca(%): | <input type="text"/> |
| Turbidez (UNF): | <input type="text"/> | Sequedad(%): | <input type="text"/> |
| SST (mg/l): | <input type="text"/> | V30 (mg/l): | <input type="text" value="20"/> |
| SSV (mg/l): | <input type="text"/> | Oxigeno Disuelto (mg/l): | <input type="text" value="1,5"/> |
| N-TOTAL (mg/l): | <input type="text"/> | | |
| NT-KJELDAHL (mg/l N): | <input type="text"/> | | |

CONCLUSIÓN

NOTA: Los resultados obtenidos corresponden única y exclusivamente a la muestra analizada.
Métodos de análisis según PNTs de LASTRA basados en métodos normalizados.

VILLARCAYO A: lunes, 23 de noviembre de 2020

FIRMADO: Roberto Vivanco Guinea

LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES SL

C.I.F.: B09334517

Pol. Ind. Las Merindades - 09550 Villarcayo (BURGOS)- Tfno.: 947 130 44

DATOS DEL REMITENTE

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| REMITE: | Ayuntamiento Espinosa de los Monteros | Nº EXPEDIENTE: | 201848 | | |
| DOMICILIO: | Plaza Sancho García, 1 | PROVINCIA: | Burgos | ACTIVIDAD: | Gestión Municipal |
| LOCALIDAD: | Espinosa de los Monteros_09560 | CIF: | P0912700B | TFNO: | 947120001 |

DATOS DE LA MUESTRA

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|
| FECHA RECOGIDA: | 05/11/2020 | LUGAR TOMA MUESTRAS: | Entrada EDAR |
| HORA RECOGIDA: | 12:30:00 | UTILIZACION: | Pública |
| TIPO DE MUESTRA: | Agua residual | TIPO DE ENVASE: | Estéril |
| PROCEDENCIA: | EDAR Espinosa de los Monteros | TIPO DE ANALISIS: | Agua residual |
| OBSERVACIONES: | Muestra recogida por LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L. | | |

PARAMETROS

| | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|-----|
| pH (Unid. pH): | 7,7 | N-NH3 (mg/l): | 5,2 |
| Temperatura (°C): | 13,2 | N-NO2 (mg/l): | 0,2 |
| Conductividad (micS/cm): | 290 | N-NO3 (mg/l): | 7 |
| DBO5 (mg/l): | 57 | P-TOTAL (mg/l): | 1 |
| DQO (mg/l): | 75 | Materia Seca(%): | |
| Turbidez (UNF): | 30 | Sequedad(%): | |
| SST (mg/l): | 28 | V30 (mg/l): | |
| SSV (mg/l): | | Oxigeno Disuelto (mg/l): | 1,4 |
| N-TOTAL (mg/l): | | | |
| NT-KJELDAHL (mg/l N): | | | |

CONCLUSIÓN

NOTA: Los resultados obtenidos corresponden única y exclusivamente a la muestra analizada.
Métodos de análisis según PNTs de LASTRA basados en métodos normalizados.

VILLARCAYO A: lunes, 23 de noviembre de 2020

FIRMADO: Roberto Vivanco Guinea

